INFLUENCES EXTERNES CABLES

[LIEN VERS SOMMAIRE](#)

[LIEN VERS CHOIX CONDUITS](#)

[LIEN VERS GLOSSAIRE IP/IK](#)

[LIEN VERS LISTE LOCAUX](#)

AE	AD	AG	BE	AA	AF	AH	AK	AL	BB	BC	BD	CA	CB
Corps solides étrangers	Présence d'eau	Chocs Mécaniques	Matières traitées ou entreposées	Température Ambiante	Corrosion	Vibrations	Flore ou moisissures	Faune	Resistance du corps	Contact avec la terre	Evacuation en cas d'urgence	Matériaux de constructions	Structure des batiments
1	1	3	1	4	1	1	1	1	1	3	1	1	1

Local: Locaux dans les ERP // Réserves d'approche (Type M)		CONTRAINTES PARTICULIERES				INFLUENCE(S) EXTERNE(S) CONTRAIGNANTE(S)		Indice Requis	
CABLES D'USAGE COURANT	U1000R2V	OUI					IP	20	
	U1000RVFV	OUI	<i>Toléré si revêtements métalliques reliés à la terre (BC)</i>					IK	08
	U1000RGPV	OUI	<i>Toléré si revêtements métalliques reliés à la terre (BC)</i>						
	H07BN4F	OUI							
	H07RNF	OUI							
	H07RN8F	OUI							
	H05RNF	OUI							
	H05VVF	NON				AG			
	CR1	OUI	<i>Si AN>2 (rayonnement solaire significatif) voir doc. fabr.,</i>						
	FRN05VV (U ou R)	NON				AG			